



УСМН по городу Бишкек и Цыяскат
(Түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)
Область, пр. Мамано 101
(Индекси, дарегги, телефону/Индекс, адрес, телефон)

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ
АКТ ПРОВЕРКИ

2022 ж(г). «23» 06
(Акт түзүлгөн күнү)
(Дата составления акта)

с Ново-Покровка
(Текшерүү жүргөн орду)
(Место проведения проверки)

СМ №3, с Ново-Покровка
(Текшерилүүчү субъекттин аталышы/Наименование проверяемого субъекта)

Директор Жамалова Л.Б.
(Текшерилүүчү субъекттин СЖНи, катталган жери, ишмердигинин түрү/ИНН место регистрации и вид деятельности
проверяемого субъекта)

УКН

Мен/Мною Галимжанович Убакиров Э.К.
(Текшерген инспектордун аты-жөнү, кызматы, кубулгунун номери/ФИО, должность и номер служебного
удостоверения лица, проводившего проверку)

Негиз/Основание Прислано № 01-03/15 от 22.04.2021
(Текшерүүгө негизделген документтердин, эскертме жазуунун реквизиттери/
Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов
(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии Жамалова Л.Б.
(Текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү/
Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период 23.06.2022г.
(Текшерүү башталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/
Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

Текшерүү жүргүзүлдү/проведена проверка 23.06.2022
(Текшерүүнүн түрү (указывать вид проверки)

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено
(Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн объектилери жана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулардын маңызы жана конкреттүү фактылар менен, укук бузуулар болгондугу./Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушений, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов.)

Приложение к акту № _____ от _____ 2022г

Замечание по пожарной безопасности

- Не разработан и вывешен инструкция о мерах пожарной безопасности (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г,п.2,прил.3).
- Деревянные конструкции чердачных помещений не обработано огнезащитным составом (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.35).
- В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационным выходам или непосредственно наружу, не установлены предписывающие знаки "ВЫХОД" подключенные к системе аварийного освещения при пожаре (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.34).
- Не проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности с сотрудниками и персоналом. (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.3, п/п 3).
- На дверях чердачных и подвальных помещений отсутствуют надписи о месте хранения ключей (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.36).
- Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и ЧС (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.123).
- Электропровода эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.80).
- Не достаточно обеспечен огнетушителями ОП-5 или ОП-4 (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г,п.103,прил.1).
- Эвакуационный выходы и пути загромождены различными предметами, изделиями и т.д., а также закрыты на замок (ППБ ПКР №381 от 22.08.2018г, п.32)..
- Помещения не оборудована автоматической пожарной сигнализацией (Перечень объектов, подлежащих оборудованию АПС ППКР №196 от 29.04.2011 г).

Старший инспектор:

Э.Ибраимов

Получил



Житиева ИТБ

